

RAPORT KLASYFIKACYJNY W ZAKRESIE REAKCJI NA OGIEŃ **REACTION TO FIRE CLASSIFICATION REPORT**

Zlecniodawca
Sponsor

Fluffo Sp. z o.o.
Poprzeczna 15a
05-083 Wierzbina
NIP:118 226 26 56

Opracowany przez
Prepared by

FIRE-LAB sp. z o.o.
ul. Szałwiowa 9
03-167 Warszawa, Polska

Nazwa wyrobu
Product name

FabriFrame 210
FabriFrame 210

Raport klasyfikacyjny nr
Classification report no.
RKS/64/04/2026

Wydanie numer: 1
Issue number: 1

Data wydania
Date of issue
2026-04-28

KLASYFIKACJA W ZAKRESIE REAKCJI NA OGIEŃ wg PN-EN 13501-1:2019 **CLASSIFICATION OF REACTION TO FIRE IN** **ACCORDANCE WITH PN-EN 13501-1:2019**

Niniejszy raport klasyfikacyjny ma cztery strony i może być stosowany lub powielany tylko w całości.

This classification report consists of four pages and may only be used or reproduced in its entirety.

1. Wprowadzenie / Introduction

Niniejszy raport określa klasyfikację przyznaną dla wyrobu FabriFrame 210 zgodnie z procedurami podanymi w PN-EN 13501-1:2019.

This classification report defines the classification assigned to the product FabriFrame 210 in accordance with the procedures given in PN-EN 13501-1:2019.

RAPORT KLASYFIKACYJNY W ZAKRESIE REAKCJI NA OGIEŃ

REACTION TO FIRE CLASSIFICATION REPORT

2. Szczegółowe informacje o klasyfikowanym wyrobie / Detailed information about the classified product

2.1 Postanowienia ogólne / General

Wyrób FabriFrame 210 określany jako wykończenie oraz poprawa akustyki wnętrz
Product FabriFrame 210 is described finishing and improving interior acoustics

2.2 Opis wyrobu / Product description

Wyrób FabriFrame 210 opisano niżej lub podano w raportach z badań, będących podstawą klasyfikacji wymienionych w 3.1.

Product FabriFrame 210 described below or described in the test reports provided in support of classifications listed in 3.1.

"FabriFrame 210" wielkoformatowy, akustyczny panel ścienny w aluminiowej ramie, pokryty tkaniną dekoracyjną o gramaturze 210 g/m², wypełniony wełną mineralną o gęstości 53 kg/m³.

Całość zamknięta jest płytą PET o gramaturze 1500 g/m²

Grubość panelu 60 mm

"FabriFrame 210" is a large-format acoustic wall panel with an aluminum frame, covered with a 210 g/m² decorative fabric and filled with 53 kg/m³ mineral wool.

The entire panel is encased in a 1500 g/m² PET board.

Panel thickness: 60 mm.

3. Raporty i wyniki stanowiące podstawę klasyfikacji / Reports and results in support of this classification

3.1 Raporty / Reports

Nazwa laboratorium <i>Name of Laboratory</i>	Nazwa zleceniodawcy <i>Name of sponsor</i>	Raport nr <i>Report ref. no.</i>	Metoda i data badania <i>Test method and date</i>
Fire-Lab sp z o.o.	Fluffo Sp. z o.o	SMP-50/62/03/2026	PN-EN ISO 11925-2:2020-09 2026-04-16
Fire-Lab sp z o.o.	Fluffo Sp. z o.o	SSBI-92/62/03/2026	PN-EN 13823+A1:2022-12 2026-03-23

3.2 Wyniki / Results

Metoda badania i numer badania <i>Test method and test number</i>	Parametr <i>Parameter</i>	Liczba badań <i>No. tests</i>	Parametr ciągły - wartość średnia (m) <i>Continuous parameter - mean value (m)</i>	Zgodność z parametrem <i>Compliance with parameter</i>
PN-EN ISO 11925-2:2020-09 SMP-50/62/03/2026	Fs ≤ 150mm	12	Fs ≤ 150mm	Zgodne / Compliant
	Płonące krople/cząstki Flaming droplets/particles		Brak / None	Zgodne / Compliant
PN-EN 13823+A1:2022-12 SSBI-92/62/03/2026	FIGRA0,2MJ [W/s]	3	61.76	(-)
	FIGRA0,4MJ [W/s]		30.7	(-)
	LFS <edge		Brak / None	Zgodne / Compliant
	THR _{600s} [MJ]		1.5	(-)
	SMOGR [m ² /s ²]		0.41	(-)
	TSP _{600s} [m ²]		5.86	(-)
	Płonące krople/cząstki / Flaming droplets/particles		Brak / None	Zgodne / Compliant

RAPORT KLASYFIKACYJNY W ZAKRESIE REAKCJI NA OGIEŃ

REACTION TO FIRE CLASSIFICATION REPORT

4. Klasyfikacja i jej zakres zastosowania / Classification and field of application

4.1 Powołanie klasyfikacji / Reference of classification

Klasyfikacja została określona zgodnie z PN-EN 13501-1:2019.

The classification has been carried out in accordance with PN-EN 13501-1:2019.

4.2 Klasyfikacja / Classification

Wyrób: FabriFrame 210 w zakresie reakcji na ogień, uzyskał klasyfikację:

Product: FabriFrame 210 in relation to its reaction to fire behavior is classified:

B

Ze względu na wydzielanie dymu, wyrób uzyskał dodatkową klasyfikację:

The additional classification in relation to smoke production is:

s1

Ze względu na występowanie płonących kropli/cząstek, wyrób uzyskał dodatkową klasyfikację:

The additional classification in relation to flaming droplets/particles is:

d0

Format klasyfikacji w zakresie reakcji na ogień dla wyrobów budowlanych, z wyjątkiem posadzek i wyrobów liniowych do termicznej izolacji przewodów, jest następujący:

The format of the reaction to fire classification for construction products excluding floorings and linear pipe thermal insulation product is:

Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień: B-s1,d0

Reaction to fire classification: B-s1,d0

4.3 Zakres zastosowania / Field of application

Niniejsza klasyfikacja dotyczy wyrobu opisanego w punkcie 2.2. niniejszego raportu klasyfikacyjnego.

This classification applies to the product described in point 2.2. of this classification report.

5. Ograniczenia / Limitations

Niniejszy dokument klasyfikacyjny nie jest aprobatą techniczną ani certyfikatem wyrobu.

This classification document does not represent type approval or certification of the product.

Nadana klasyfikacja pozostaje ważna dopóki:

The assigned classification remains as long as:

- Nie zostanie zmieniona metoda badania.
- The test method will not be changed.
- Nie zostanie zmieniona norma wyrobu lub aprobata techniczna.
- The product standard or technical approval will not be changed.
- Nie zostaną wprowadzone zmiany konstrukcyjne, materiałowe wpływające na właściwości badanego materiału.
- There will be no structural or material changes influencing the properties of the tested material.

RAPORT KLASYFIKACYJNY W ZAKRESIE REAKCJI NA OGIEŃ

REACTION TO FIRE CLASSIFICATION REPORT

OPRACOWAŁ:
PREPARED BY:

AUTORYZOWAŁ:
AUTHORIZED:



.....
(imię, nazwisko, data, podpis)
(name, surname, date, signature)

.....
(imię, nazwisko, stanowisko, data, podpis)
(name, surname, position, date, signature)

KONIEC RAPORTU
END OF REPORT